

## TERMO DE REFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO E RECARGA EM EXTINTORES

### 1 Objeto

Manutenção e recarga de extintores de incêndio conforme especificado.

### 2- Descrição do tipo de serviço

#### 2.1 Manutenção de nível II ( Sem teste hidrostático )

Recarga em **64** extintores sendo:

- 31 extintores de gás carbônico com 6 kg
- 05 extintores de pó químico seco BC com 6 kg
- 02 extintores de pó químico seco ABC com 4 kg
- 05 extintores de pó químico seco BC com 12 kg
- 21 extintores de água pressurizada com 10 L

#### 2.2 Todos os extintores deverão ser repintados e com aplique de:

- a) Adesivo com a identificação do agente extintor e instruções de uso;
- b) Selo de conformidade do INMETRO;
- c) Selo de identificação da empresa de manutenção e validade dos serviços efetuados;
- d) Logomarca Prodam;
- e) Número de ordem, pintado ou em autoadesivo, no cilindro, em ordem crescente ( 1,2,3,..., 64 )

### 3 Sobre a empresa a ser contratada

3.1 A empresa deve comprovar ser portadora do Registro de Conformidade do Fornecedor, emitido pelo INMETRO, de acordo com a Portaria INMETRO nº 206, de 16/05/2011.

### 4 Local para a retirada e devolução dos extintores

4.1 Os extintores devem ser retirados e devolvidos na Unidade Pedro de Toledo, situada à Rua Pedro de Toledo, 983 – Vila Clementino – São Paulo – SP- CEP 04039-032;

4.2 A retirada e a devolução dos extintores devem ser previamente agendadas com a Prodam.

### 5 Prazo

5.1 Os equipamentos devem ser retirados até a data de 28/07/2022 e a entrega, com o serviço executado, deve ocorrer no prazo máximo de 30 dias corridos a contar da data de retirada.

### 6 Extintores de reserva

6.1 A empresa contratada deve fornecer 6 (seis) extintores reservas de CO2- 6 kg, que serão devolvidos na entrega dos extintores Prodam após a recarga.



Valter Jacubauskas  
Segurança do Trabalho  
SP 03/05/2022